


# ***Greenline HT Plus***

## ***C och E***



## **Installatörshandledning**

Art. nr: 6720646252

Utgåva 2010/10

---

# Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar

Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge dig många års energibesparing. Vi vill att du och din familj ska få en bättre hushållsekonomi samtidigt som ni är med och värnar om miljön. Vi har tagit hänsyn till dagens krav på värmepumpar och vi tror att din Greenline HT Plus kommer att ge dig många användbara funktioner i framtiden. Bland annat innehåller värmepumpen en avancerad reglercentral som övervakar och styr temperaturen i huset samt medverkar till bästa totalekonomi. Värmepumpen Greenline HT Plus har t.ex. en semesterfunktion, d.v.s. att värmepumpen kan ställas in på "sparlåga" medan du är borta på semester.

IVT är Nordens ledande värmepumptillverkare. Mer än varannan värmepump kommer från IVT. Vi har i mer än 30 år arbetat med lösningar för att minska energiåtgången på miljöns villkor. Idag kan vi presentera marknadens bredaste program av värmepumpar för effektiv energibesparing i alla typer av hus och fastigheter.



Handbok Värmepump Greenline HT Plus C och E  
IVT Värmepumpar, 2010-09-30  
Artikelnummer: 6720646252  
Utgåva 2010/10

Copyright © 2010. IVT Värmepumpar. Alla rättigheter förbehålles. IVT förbehåller sig rätten att förändra produkten utan föregående meddelande.

Denna handbok innehåller upphovsrättsskyddad information som tillhör IVT Värmepumpar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller vidarebefordras elektroniskt eller mekaniskt utan ett i förväg skriftligt medgivande av IVT Värmepumpar. Det inkluderar även fotografering och översättning till annat språk.

# Innehåll

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>För installatören .....</b>                                                     | <b>5</b>  |
| <b>Viktig information till installatören .....</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>Checklista .....</b>                                                            | <b>6</b>  |
| <b>Vad ingår i leveransen? .....</b>                                               | <b>7</b>  |
| <b>Måttställningar och VVS-anslutningar.....</b>                                   | <b>8</b>  |
| <b>Allmänt om värmepumpen och kollektorslangen.....</b>                            | <b>10</b> |
| <i>Transport av värmepump .....</i>                                                | <i>10</i> |
| <i>Placering av värmepump .....</i>                                                | <i>10</i> |
| <i>Maximala arbetstemperaturer.....</i>                                            | <i>10</i> |
| <i>Minimala arbetstemperaturer.....</i>                                            | <i>10</i> |
| <i>Montera partikelfilter.....</i>                                                 | <i>10</i> |
| <i>Kollektorslang .....</i>                                                        | <i>11</i> |
| <i>Montera expansionskärl .....</i>                                                | <i>13</i> |
| <b>Förberedelser innan inkoppling .....</b>                                        | <b>14</b> |
| <i>Montera om köldbärarrören för sidomontage .....</i>                             | <i>14</i> |
| <i>Komplettera värmepump för grundvattensystem.....</i>                            | <i>17</i> |
| <i>Grundvattensystem: Koppla in el.....</i>                                        | <i>18</i> |
| <b>Anslut värmepumpen till värmesystemet.....</b>                                  | <b>18</b> |
| <i>Anslut värmepump C till värmesystemet .....</i>                                 | <i>20</i> |
| <i>Anslut värmepump E till värmesystemet .....</i>                                 | <i>21</i> |
| <i>Anslut värmepumpen till ett värmesystem med bypass.....</i>                     | <i>22</i> |
| <i>Fyll på vatten i värmesystemet .....</i>                                        | <i>23</i> |
| <i>Fyll på köldbärarvätska i kollektorslangen .....</i>                            | <i>23</i> |
| <b>Anslut värmepumpen till elsystemet .....</b>                                    | <b>26</b> |
| <i>Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare .....</i>                                  | <i>26</i> |
| <i>Montering av givare.....</i>                                                    | <i>26</i> |
| <i>Externa anslutningar till värmepumpen .....</i>                                 | <i>27</i> |
| <i>Anslutning av summalarm, externingång och belastningsvakt .....</i>             | <i>28</i> |
| <b>Installatörs- och servicemenyn (I/S).....</b>                                   | <b>29</b> |
| <i>Så här använder du kontrollpanelen.....</i>                                     | <i>29</i> |
| <b>Drifttagning av värmepump.....</b>                                              | <b>30</b> |
| <i>Provkör värmepump manuellt .....</i>                                            | <i>30</i> |
| <i>Starta värmepumpen.....</i>                                                     | <i>30</i> |
| <i>Menyfönster där du vid behov kan ändra eller kontrollera inställningar.....</i> | <i>31</i> |
| <i>Driftsätt värmepump med enbart tillskott.....</i>                               | <i>34</i> |
| <i>Viktigt att kontrollera efter driftsättning .....</i>                           | <i>34</i> |
| <b>Tekniska uppgifter .....</b>                                                    | <b>35</b> |
| <i>Värmepumpens fabriksinställningar .....</i>                                     | <i>35</i> |
| <i>Givartabell.....</i>                                                            | <i>35</i> |
| <i>Tekniska data .....</i>                                                         | <i>36</i> |
| <i>Mall för energiberäkning och energitäckningsgrad .....</i>                      | <i>37</i> |



# För installatören

Installation av värmepumpen ska utföras av utbildad installatör.

I kapitlet *För installatören* erhåller du som är installatör av värmepumpen ett förslag på hur en värmepump installeras och tas i drift. Installationen består av en VVS-del och en el-del. Detta kapitel innehåller tekniska data såsom mått-sättningar, elschema och installatörsmenyer. Vi hoppas att du läser igenom handboken noggrant och att du respekterar observera- och varningstexterna.

Installation av värmepump för värmeupptagning i berg, mark eller sjö är anmälningspliktigt. Kunden ska uppmanas att kontakta kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor.

## Det här kan du läsa i kapitlet:

- Viktig information till installatören
- Checklista
- Detta ingår i leveransen
- Allmänt om värmepumpen och kollektorslangen
- Måttsättningar och VVS-anslutningar
- Förberedelser innan inkoppling
- Anslut värmepumpen till värmesystemet
- Anslut värmepumpen till elsystemet
- Externa anslutningar till värmepumpen
- Drifttagning av värmepump
- Tekniska uppgifter



### Observera

**Endast utbildade fackmän får utföra installationer och reparationer på denna maskin. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren, samt en försämrad besparing. Besök av auktoriserat Serviceombud för att rätta till eller justera efter en sådan reparation, kan i sådana fall inte ske kostnadsfritt, inte ens under garantitiden.**

## Viktig information till installatören

I denna handbok erhåller du all nödvändig information du behöver för att installera värmepumpen. Handboken är uppdelad i flera avsnitt. Ordningen på avsnitten grundar sig på en rekommenderad installation. Använd medföljande checklista vid installationen.

### Att tänka på innan installation:

- Installation av värmepumpen ska utföras av utbildad installatör.
- Om värmepumpen ska fraktas nedför en trappa får den tillfälligt lutas med kompressorn nedåt. Värmepumpen får dock aldrig läggas ned eller transporteras liggande.
- Innan värmepumpen tas i drift måste värmesystemet, varmvattenberedaren och köldbärarsystemet inklusive värmepumpen, vara fyllda och avluftade.
- Kontrollera att VVS-anlutningarna, på kalla och varma sidan, är intakta och ej har skakat isär under transporten.
- När köldbärarsystemet luftas ska köldbärarpumpen vara i drift på maxfrekvens.
- Ledningarna ska hållas så korta som möjligt för att skydda anläggningen från störningar som t.ex. åska.
- Värmepumpinstallation samt kollektorinstallation måste följa gällande regler.
- Energiborrning samt installation av bergkollektor måste utföras av branschslutet borrhänta.



### Varning

Innan du gör ingrepp i värmepumpen måste huvudströmmen brytas av säkerhetsskäl.

## Checklista

Varje värmepumpsinstallation är unik. Dock vill vi med följande checklista ge dig en allmän beskrivning om hur installationen bör gå till.

1. Placera värmepumpen på en plan yta. Justera höjden med gummifötterna.
2. Kontrollera att kollektorslangens borrhål har borrats enligt gällande föreskrifter (borrföretagets uppgift).
3. Montera inkommande och utgående rör för värme- och köldbärarkretsen samt expansionskärl.
4. Montera partikelfilter och ventiler.
5. Montera anslutningar för eventuella externa tillskott.
6. Koppla in pumpen mot värmesystemet (VVS). Följ instruktioner som gäller för respektive pump.
7. Montera upp utegivare och eventuella rumsgivare.
8. Fyll på och lufta ur värme- och köldbärarsystemet innan driftstart.
9. Koppla in värmepumpen mot elsystemet.
10. Koppla in extern strömbrytare samt eventuellt tillskott och jordfelsbrytare.
11. Anslut eventuellt summalarm, externa styrningar och belastningsvakt.
12. Driftsätt värmepumpen genom att utföra erforderliga inställningar i kontrollpanelen.
13. Kontrollera värmepumpen efter driftstart. Fyll eventuellt på med mer köldbärarvätska.
14. Instruera kunden om hur värmepumpen fungerar och hur grundläggande inställningarna utförs.
15. Lämna över kunddokumentationen till kunden.

Vad ingår i leveransen?

## Vad ingår i leveransen?

Följande komponenter bipackas vid leverans av värmepumpen Greenline HT Plus:



**Gummifötter**  
Antal: 4 st




**Partikelfilter med sil**  
Antal: 1st (HT Plus C)



**Expansionskärl**  
Antal: 1 st




**Renspropp**  
Antal: 1 st




**Kulventil**  
Antal: 1 st



**Handbok**  
Antal: 1 st




**Säkerhetsventil**  
Antal: 1 st



**Påfyllnadssats isolerad inkl filter  
HT Plus 6-11kW**  
Antal: 1 st



**Utegivare med sladd T2 (GT2)**  
Antal: 1 st



**Påfyllnadssats HT Plus 14-17kW**  
Antal: 1 st



**Returgivare T1 (GT1)**  
Antal: 1 st  
Sladd: 4 m

## Tillval




**Varmvattenberedare**  
DVB 200 FC  
DVB 300 FC


## Måttställningar och VVS-anslutningar

Följande illustrationer visar värmepumpens måttställningar samt anslutningar för VVS.  
Alla mått är angivna i millimeter.


### HT Plus C



### HT Plus E



## HT Plus E 14, 17



- 1 Retur radiator
- 2 Framledning radiator
- 3 Retur VVB
- 4 Stigare VVB
- 5 Köldbärare ut
- 6 Köldbärare in
- 7 Elanslutningar

# Allmänt om värmepumpen och kollektorslangen

## Transport av värmepump

Värmepumpen ska alltid transporteras och förvaras stående. Orsaken är att upphängningarna inuti kompressorn kan ta skada om värmepumpen läggs ned. Om värmepumpen måste lutas under införsling till installationsplatsen så bör detta ske så kort tid som möjligt. Vid flytt utan den medföljande pallen ska ytterplåtarna demonteras för att undvika skador.

Värmepumpen får inte lagras vid temperaturer under -10°C.

## Placering av värmepump

Då värmepumpen innehåller en del känsliga delar är det viktigt att den står på ett plant underlag. Justera gummifötterna så att värmepumpen inte lutar. Omgivningstemperaturen runt värmepumpen måste ligga mellan 0°C och 35°C.

Vid placering ska installatören ta hänsyn till värmepumpens ljudutbredning. Se till att det finns en golvbrunn i det rum som värmepumpen ska placeras. Golvbrunnen säkrar att vatten lätt transporteras bort om läckage uppstår.

## Maximala arbetstemperaturer

Värmepumpen kan arbeta med en maximal arbetstemperatur på returen av ca 57°C. Om temperaturen stiger över det värdet stannar värmepumpen av säkerhetsskäl. Den maximala utgående temperaturen till värmesystemet är 65°C. Dock kan ännu högre temperatur nås om man tar hjälp av elkassetten.

## Minimala arbetstemperaturer

Lägst arbetstemperatur är -5°C på ingående köldbärare. Vid denna nivå är värmefaktorn ca 3,3 - 3,5 (beroende på modell) vid utgående värmebärare 35°C och 2,4 - 2,6 vid utgående värmebärare 50°C.

## Montera partikelfilter

Partikelfiltrens uppgift är att filtrera bort smuts innan det kommer in i värmepumpen. De medföljande partikelfiltren ska därför **alltid** monteras på den varma och kalla sidans ingående rör. De ska monteras så nära värmepumpen som möjligt och placeras vågrätt.

**Greenline HT Plus C:** Varma sidans partikelfilter ska monteras på ingående rör från värmesystemet. Kalla sidans partikelfilter är en del av påfyllnadssatsen och ska monteras på ingående rör från kollektorn.

**Greenline HT Plus E:** Varma sidans partikelfilter är fabriksmonterat på insidan av värmepumpen. Kalla sidans partikelfilter är en del av påfyllnadssatsen och ska monteras på ingående rör från kollektorn.

## Kollektorslang

Kollektorslangens uppgift är att föra köldbärarvätskan genom marken eller sjön för att hämta upp ett par grader till värmepumpen. Slangen består av en tunnväggig plastslang av typ PEM DN40 PN8 PE80.

När kollektorslangen placeras i marken är det viktigt att luftfickor undviks.



### Observera

Kollektorslangens djup och längd finns noggrant beskrivet i dimensioneringsprogrammet VPW2100.

## Installation och återfyllning runt kollektorslang

Installation och återfyllning av jord runt kollektorslang ska följa gällande regler och föreskrifter.

Det är viktigt att återfyllningen inte innehåller stenar eller andra vassa föremål som kan skada kollektorslangen. Vi rekommenderar också att slangen provtrycks innan återfyllning sker. Om slangen skulle läcka kan man då enklare åtgärda problemet.

När kollektorslangen ska kapas är det viktigt att inte smuts eller grus kommer in i systemet. Sådant kan orsaka stopp i värmepumpen samt förstöra komponenter.

## Minsta tillåtna bockningsradie

Minsta tillåtna bockningsradie är en meter. Om skarpare krök önskas måste en vinkelkoppling användas. Om kollektorslangen skadas av en för skarp bockning kan man reparera skadan med en rak koppling.

## Kollektorslangens maximala längd

Kollektorslangens maximala längd baseras på köldbärarpumpens tryck-  
uppsättning. Vi rekommenderar en köldbärarvätska som består av max 29 volymprocent etanol samt vatten. Bio-etanol har bra miljöegenskaper och bra tekniska egenskaper även vid låga temperaturer och bör därför användas istället för andra köldbärarvätskor. Aktuell information om köldbärarvätskor som är godkända att användas i system med Svanenmärkt värmepump finns på IVT:s återförsäljare sida.

| Värmepumpsmodell          | Maximal slanglängd vid en krets | Maximal slanglängd per slang vid två kretsar |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Greenline HT Plus C6/E6   | 600 meter                       | -                                            |
| Greenline HT Plus C7/E7   | 500 meter                       | 1000 meter                                   |
| Greenline HT Plus C9/E9   | 400 meter                       | 800 meter                                    |
| Greenline HT Plus C11/E11 | 400 meter                       | 800 meter                                    |
| Greenline HT Plus E14     | -                               | 800 meter                                    |
| Greenline HT Plus E17     | -                               | 800 meter                                    |



### Observera


I tabellen kan du läsa vilken maxlängd kollektorslangen kan ha för respektive värmepumpsmodell.

I de situationer då kollektorslangens längd måste överstiga det tillåtna värdet, kan man parallellkoppla slangarna. Observera att vid parallellkoppling anges den maximala längden per slang. I tabellen framgår det t.ex. att för en E11 är den maximala slanglängden 400 meter. För två parallella slangar är maxlängden 800 meter per slang, totalt 1600 meter vid en parallellkoppling.


## Principskisser för kollektorslang i marken och genom vägg

Skisserna nedan visar hur du lägger kollektorslangen i marken och genom väggen. Fyllningen runt slangen måste vara av stenfri jord. Om slangen plöjs ner måste man använda en utrustning som kan lägga slangen säkert på rätt djup.


### Kollektor i marken



### Exempel på kollektor genom väggen (från sidan)



### Exempel på kollektor genom väggen (genomskärning)



## Anslutning av kollektorslang till värmepump

Innan kollektorslangen ansluts till värmepumpen är det viktigt att den har genomgått en provtryckning. Provtryckningen utförs av borrhingsföretaget eller grävaren och visar att slangen är hel och att den fungerar som den ska. Vidläggning av yttjordvärmslang är normalt slangen trycksatt under nedläggningen.

Innan uppstart av värmepumpen ska ytterligare en täthetskontroll av kollektorslangen ske.




### Observera

Inomhus ska rördragningen ske med rör av icke brännbart material. Eventuell plastslang inomhus skyddas med 40 mm brandskyddande mineralullsmatta, EI30.

Du kan ansluta kollektorslangen till värmepumpen med en eller flera kretsar. I en flerkretslösning parallellkopplas kollektorslangarna enligt skissen nedan. De parallella slangarna ansluts till två fördelare. Varje slinga ska ha en avstängningsventill och en reglerventil. Med reglerventilerna justerar du så att flödet blir lika stort i slingorna. Slingorna bör vara ungerfär lika långa.



Efter fördelaren och ventilerna kopplas slingorna in i en gemensam samlingsledning. I samlingsledningen ansluts en påfyllnadssats, ett partikelfilter och ett expansionskärl. På den utgående ledningen ansluts en säkerhetsventil. Säkerhetsventilens uppgift är att leda bort eventuellt övertryck.

Vid påfyllning av köldbärarvätska i kretsen fylls en slinga i taget. Håll ventilerna stängda i de övriga slingorna under processen. Läs mer om påfyllning under rubriken *Anslut värmepumpen till värmesystemet / Fyll på vatten i värmesystemet* samt *Fyll på köldbärarvätska i kollektorslangen*.



## Montera expansionskärl

När expansionskärlet monteras är det viktigt att placera det i kretsens högsta punkt, helst ovanför värmepumpen. Om det är lågt i tak och det inte går att montera kärlet ovanför pumpen kan det placeras enligt bilden till vänster. Det är viktigt att montera kärlet så att luften försvinner uppåt. Om kärlet monteras fel fortsätter luften vidare i kretsen (se bilden till höger).



## Förberedelser innan inkoppling

I vissa situationer kan värmepumpen behöva extra förberedelser innan den tas i drift. Vanliga förberedelser är:


- Montera om köldbärarrören för sidomontage
- Komplettera värmepumpen för grundvattensystem

### Montera om köldbärarrören för sidomontage

När värmepumpen levereras är köldbärarsidan kopplad för toppmontage. Det betyder att rören för köldbärare in och köldbärare ut går igenom värmepumpens tak.

Om värmepumpen ska placeras på ett ställe i huset där köldbärarrören har svårt att nå värmepumpen ovanifrån, kan man montera köldbärarrören på sidan (sidomontage). Både höger och vänster sida är förberedda för sidomontage. Se beskrivning på hur man gör på följande sidor.

Sidomonteringen bör utföras innan värmepumpen ställs på den slutliga platsen för installationen.



Köldbärarrören är monterade för toppmontage vid leverans av värmepumpen.

## Sidomontage på höger sida

Gör så här för att montera om köldbärarrören från toppmontage till sidomontage på höger sida:

1. Ta loss brytbrickorna (bild 1).
2. Demontera givaren och båda köldbärarrören. Rören går till toppen av takplåten. Köldbärare in är ansluten med en koppling på ovansidan av köldbärarpumpen. Köldbärare ut är ansluten i botten på värmeväxlaren (bild 2).

**Observera:** Givaren som sitter på köldbärare ut måste demonteras först (bild 2).

3. Plocka bort armaflexisoleringen från köldbärarrören så de blir helt rena (bild 3).

4. Kapa köldbärarrören för anpassning till höger sidomontage (bild 4 och 5). Följ måtten enligt bild 6 och 7.

5. Löd in en lödböj och en rak bit av ett kopparrör. Som rak bit av ett kopparrör kan du använda den del som blev över när du kapade köldbärare ut.

**Observera:** Använd ej klämringskopplingar för att sätta fast lödböjen och kopparröret. Klämringskopplingen tar mycket plats och det finns begränsat med utrymme i värmepumpen.

6. Montera tillbaka köldbärarrören i värmepumpen. Se resultat i bild 8.

7. Montera fast givaren på ledningen för köldbärare ut. Använd aluminiumtejp och buntband.

8. Skjut på armaflexisoleringen på båda rören och fäst dem med armaflextejp. Var noga med att täcka båda rören ordentligt, annars kan de drabbas av kondens.



Bild 1




Bild 2



Bild 3



Bild 4 Köldbärare in



Bild 5 Köldbärare ut




Bild 6




Bild 7




Bild 8

## Sidomontage på vänster sida

Gör så här för att montera om köldbärarrören från toppmontage till sidomontage på vänster sida:

1. Skifta värmepumpens högra och vänstra sidoplåt.
2. Ta loss brytbrickorna (bild 1).
3. Demontera givaren och båda köldbärarrören. Rören går till toppen av takplåten. Köldbärare in är ansluten med en koppling på ovansidan av köldbärarpumpen. Köldbärare ut är ansluten i botten på värmeväxlaren (bild 2).

**Observera:** Givaren som sitter på köldbärare ut måste demonteras först (bild 2).

4. Plocka bort armaflexisoleringen från köldbärarrören så de blir helt rena (bild 3).
5. Kapa köldbärare in enligt bild 4. Följ måtten i bild 6. Löd in en lödskarv och en bit av ett rakt kopparrör. Använd det material som blivit över efter kapningen.
6. Kapa köldbärare ut enligt bild 5. Följ måtten i bild 7. Löd in en lödböj och en bit av ett rakt kopparrör. Använd det material som blivit över efter kapningen.

**Observera:** Använd ej klämringskopplingar för att sätta fast lödböjen och kopparröret. Klämringskopplingen tar mycket plats och det finns begränsat med utrymme i värmepumpen.

7. Montera tillbaka köldbärarrören i värmepumpen. Se resultat i bild 8 och 9.
8. Montera fast givaren på ledningen för köldbärare ut. Använd aluminiumtejp och buntband.
9. Skjut på armaflexisoleringen på båda rören och fäst dem med armaflextejp. Var noga med att båda rören täcks ordentligt, annars kan de drabbas av kondens.



Bild 1




Bild 2



Bild 3



Bild 4 Köldbärare in



Bild 5 Köldbärare ut




Bild 6




Bild 7




Bild 8 Vy från vänster




Bild 9 Vy från höger

## Komplettera värmepump för grundvattensystem

Om värmepumpen installeras för grundvatten istället för berg-, jord- eller sjövärme, måste värmepumpen kompletteras med en mellanväxlare. Mellanväxlaren skyddar värmepumpen mot försmutsning, igensättning och frysning.

Längst ned i borrhålet placeras en grundvattenpump med backventil. Pumpens uppgift är att pumpa grundvatten från vattenkällan till mellanväxlaren. I mellanväxlaren överförs värmen till köldbärarvätskan. Efteråt pumpas vattnet vidare till en infiltrationsbrunn. Mellanväxlaren placeras i pannrummet eller liknande.

Kretsen mot värmepumpen installeras på samma sätt som tidigare d.v.s. med påfyllnadssats, expansionskärl och säkerhetsventil. Kretsen ska också fryskyddas ner till -15°C.




### Observera

Mellanväxlaren ska kopplas motströms. Dessutom ska ledningen från grundvattenbrunnen anslutas i botten på mellanväxlaren för att flödet ska gå uppåt.




### Varning

Larmgränserna för Köldbärare in (GT10) och köldbärare ut (GT11) måste justeras vid installation av grundvattensystem. Kontakta IVT:s serviceavdelning för instruktion.



## Grundvattensystem: Koppla in el

1. Anslut grundvattenpumpen till elnätet (3 x 400 V) via ett motorskydd och en kontaktor. Styrning till kontaktorn (CK3) sker med 230 V och hämtas från plintarna L och N (P3) i värmepumpen.
2. Anslut hjälpkontakten för motorskyddet MB3 i serie med larmingången MB2. På så sätt startar och stoppar grundvattenpumpen med värmepumpens köldbärarpump. Vid ett eventuellt utlöst motorskydd MB3 stannar värmepumpen och larm för köldbärarpump ges i menyfönstret.



## Varning

Om en enfaspump används ska den **alltid** anslutas med en kontaktor. Den får aldrig anslutas till P3-utgången i värmepumpen eftersom detta skadar styrboxen.



## Observera

I modellerna 11-17 kW finns ett inbyggt motorskydd i pumpen. I modellerna 6-9 kW är en bygel monterad mellan L och MB2 i plintkörtet.

## Anslut värmepumpen till värmesystemet

Innan värmepumpen ansluts till värmesystemet är det viktigt att alla tidigare nämnda förberedelser är utförda. Se också till att rörsystemet är ordentligt urspolat innan det ansluts till värmepumpen. Urspolningen skyddar värmepumpen från föroreningar.

Värmesystemet måste vara diffusionstätt. Syre får inte komma in i systemet. Värmepumpen är endast avsedd för att arbeta i syrefria system. Om syre tillförs systemet orsakar detta korrosion i värmepumpen och igensättning av värmebärarsidans filter. I system med syreinträngning/diffusion kan en mellanväxlare krävas för att skydda värmepumpen.



## Observera

Observera att det är endast behörig installatör som får utföra installationen. Installatören ska följa gällande regler och våra rekommendationer.

Värmepumpen kan anslutas till värmesystemet utan bypass eftersom cirkulationen i värmepumpen och värmesystemet sköts av den inbyggda pumpen G2 (P2). Detta innebär också att huvudpumpen G1 (P1) utgår. **En absolut förutsättning för denna inkoppling är att ett minsta flöde på 70% av det nominella flödet (se tabellen nedan) kan upprätthållas under hela året.** I värmesystem med termostatventiler ska dessa stå fullt öppna och i golvvärmesystem krävs att minst hälften av slingorna är helt öppna.

Reglercentralen larmar om temperaturhöjningen överstiger 13°C i värmesystemet. Om värmesystemet är uppbyggt så att ett minsta flöde inte kan garanteras, ska värmepumpen anslutas med bypass och extern huvudpump G1 (P1).

### Varmvattenfunktion:



Varmvattenladdningen startas av varmvattengivaren T3 (GT3), men stoppar på returgivaren T9 (GT9).

## Cirkulationspump

I värmepumpar från 6 till 11 kW är cirkulationspumpen G2 (P2) en Wilo Star 25/6-130.

I värmepumpar från 14 till 17 kW är cirkulationspumpen G2 (P2) en Wilo TOP-S 25/7,5 EM.

Pumpkurvorna gäller för vatten +20°C.



## Maximalt externt tryckfall i värmesystemet

I tabellen framgår det maximala externa tryckfallet och minimalt flöde som den inbyggda cirkulationspumpen klarar av. Kan inte minimalt flöde garanteras ska bypass och en extern huvudpump G1 (P1) monteras.

| Värmepump | Nominellt flöde | Minimalt flöde | Max externt tryckfall |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------------|
| C6/E6     | 0,20 l/s        | 0,14 l/s       | 36,0 kPa              |
| C7/E7     | 0,25 l/s        | 0,18 l/s       | 36,0 kPa              |
| C9/E9     | 0,31 l/s        | 0,22 l/s       | 34,0 kPa              |
| C11/E11   | 0,38 l/s        | 0,26 l/s       | 32,0 kPa              |
| E14       | 0,50 l/s        | 0,35 l/s       | 54,0 kPa              |
| E17       | 0,57 l/s        | 0,40 l/s       | 51,0 kPa              |


## Anslut värmepump C till värmesystemet

**Tillämpning:** Principen bygger på flytande kondensering i värmepumpen (kurvstyrning) och tillskott från elkasset. Den inbyggda reglercentralen styr värmepumpen med utegivare T2 (GT2) och returgivare T1 (GT1) efter en utekompenserad reglerkurva. När värmepumpen inte själv klarar att värma huset startar elkassetten automatiskt och ger tillsammans med värmepumpen den önskade temperaturen i huset. Uppvärmning av varmvatten prioriteras före uppvärmning av värmevatten. Uppvärmningen styrs av givaren T3 (GT3) som finns placerad i varmvattenberedaren. När beredaren värms kopplas värmevattendriften tillfälligt bort av en växelventil. När beredaren är uppvärmd kopplas värmevattendriften på igen.

**Anslutning av givare:** De externa givarna T1 (GT1) och T2 (GT2) måste alltid anslutas.

**En absolut förutsättning för denna inkoppling är att ett minsta flöde på 70% av det nominella flödet kan upprätthållas under hela året.**

\* Om bypass används och en extern cirkulationspump monterats, kan flödet över värmesystemet reduceras till 40% av det nominella flödet för värmepumpen. Se till att merparten termostatventilerna är fullt öppna. I annat fall måste en ackumulatortank på minst 100 liter monteras. **Bypass-längden ska vara minst tio gånger rörets innermått.**



Symbols according to ISO/FDIS 14617.  
Letter codes according to IEC 61346-2.  
This is a principal drawing.

## Anslut värmepump E till värmesystemet


**Tillämpning:** Principen bygger på flytande kondensering i värmepumpen (kurvstyrning) och tillskott från elkassetten. Den inbyggda reglercentralen styr värmepumpen med utegivare T2 (GT2) och returgivare T1 (GT1) efter en utekompenserad reglerkurva. När värmepumpen inte själv klarar att värma huset startar elkassetten automatiskt och ger tillsammans med värmepumpen den önskade temperaturen i huset. Uppvärmning av varmvatten prioriteras före uppvärmning av värmevatten. Uppvärmningen styrs av givaren T3 (GT3) som finns placerad i varmvattenberedaren. När beredaren värms kopplas värmevattendriften tillfälligt bort av en växelventil. När beredaren är uppvärmd kopplas värmevattendriften på igen.

Reglercentralen kan även styra en andra kurva med en shunt. Shuntkurvan måste ställas in lägre än värmekurvan för det övriga radiatorsystemet. Denna extrafunktion används t.ex. i ett golvvärmesystem som kräver en lägre temperatur.

**Anslutning av givare:** De externa givarna T1 (GT1) och T2 (GT2) måste alltid anslutas. Givaren T5 (GT5) ansluts om man vill att värmepumpen ska påverkas av en rumsgivare.

**En absolut förutsättning för denna inkoppling är att ett minsta flöde på 70% av det nominella flödet kan upprätthållas under hela året.**

\* Om bypass används och en extern cirkulationspump monterats, kan flödet över värmesystemet reduceras till 40% av det nominella flödet för värmepumpen. Se till att merparten termostaatventilerna är fullt öppna. I annat fall måste en ackumulatortank på minst 100 liter monteras. **Bypass-längden ska vara minst tio gånger rörets innermått.**



Symbols according to ISO/FDIS 14617.  
Letter codes according to IEC 61346-2.  
This is a principal drawing.

## Anslut värmepumpen till ett värmesystem med bypass


Inkoppling med bypass är nödvändigt när inte ett minimiflöde kan garanteras under hela året.

**Tillämpning:** Principen bygger på flytande kondensering i värmepumpen (kurvstyrning) och tillskott från en elkasset. Den inbyggda reglercentralen styr värmepumpen med utegivare T2 (GT2) och returgivare T1 (GT1) efter en utekompenserad reglerkurva. När värmepumpen inte själv klarar att värma huset startar elkassetten automatiskt och ger tillsammans med värmepumpen den önskade temperaturen i huset. Uppvärmning av varmvatten prioriteras före uppvärmning av värmevatten. Uppvärmningen styrs av givaren T3 (GT3) som finns placerad i varmvattenberedaren. När beredaren värms kopplas värmevattendriften tillfälligt bort av en växelventil. När beredaren är uppvärmd kopplas värmedriften på igen.

Reglercentralen kan även styra en andra kurva med en shunt. Shuntkurvan måste ställas in lägre än värmekurvan för det övriga radiatorsystemet. Denna extrafunktion används t ex i ett golvvärmesystem som kräver en lägre temperatur.

**Anslutning av givare:** De externa givarna T1 (GT1) och T2 (GT2) måste alltid anslutas. Givaren T3 (GT3) ansluts om värmepumpen ska producera varmvatten. Givaren T4 (GT4) ansluts bara om shuntkurvan skall användas. Givaren T5 (GT5) ansluts om man vill att värmepumpen skall påverkas av en rumsgivare.

**Akkumulatortank:** I system där separat rumsreglering önskas, t ex vid golvvärme i ett speciellt rum, rekommenderas en ackumulatortank på 100-300 liter. Det är tillräckligt för att säkerställa bra drifttider för värmepumpen. I schemat nedan skall T1 (GT1) monteras enligt T1\*.



## Fyll på vatten i värmesystemet

Värmesystemet har normalt ett expansionskärl med manometer.

**Gör så här:**


1. Öppna och stäng påfyllningskranen till värmesystemet i korta etapper.
2. Avläs trycket på manometern.
3. Avlufta systemet och återfyll till rätt tryck.

## Fyll på köldbärarvätska i kollektorslangen

Kollektorslangen fylls med köldbärarvätska för att kunna hämta upp värme från marken. Vätskan är en blandning av vatten och frostskyddsvätska. Den ska ha en fryspunkt på ca -15°C.

**Gör så här för att fylla kollektorslangen med köldbärarvätska:**


1. Anslut två slangar från påfyllningstanken till påfyllnadssatsen, (som bilden under visar.)




### Observera

De första litrarna som kommer i returledningen är ofta förorenade. Låt därför de första litrarna i kretsen samlas i ett särskilt kärl.

\*HT Plus 6-11kW används denna variant av påfyllnadssats.



\*\*HT Plus 14-17kW används denna variant av påfyllnadssats.



Anslut värmepumpen till värmesystemet

2. Fyll tunnan med köldbärarvätska. Förhållandet mellan vatten och frostskyddsvätska finner du i tabellerna 1 och 2. Håll i vattnet före frostskyddsvätskan.

**Tabell 1: Blandningsförhållande i liter/meter**

| Frostskyddstyp | Slangtyp: 40/35 |                       | Slangtyp: 32/28 |                       |
|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                | Vatten (l)      | Frostskyddsvätska (l) | Vatten (l)      | Frostskyddsvätska (l) |
| Bio-etanol     | 0,71            | 0,29                  | 0,42            | 0,18                  |


**Exempel:**

En 200 meter lång slang av typ 40/35 med frostskyddsvätska ger  $200 \times 0,29$  liter frostskyddsvätska per meter = 58 liter frostskyddsvätska och  $200 \times 0,71$  liter vatten per meter = 142 liter vatten.


**Tabell 2: Blandningsförhållande i viktprocent**

| Frostskyddstyp | Vatten | Frostskyddsvätska |
|----------------|--------|-------------------|
| Bio-etanol     | 75 %   | 25%               |

3. Vrid ventilerna på påfyllnadssatsen så att de står i påfyllningsläge.



\*Påfyllnadssatsen i påfyllningsläge




\*\*Påfyllnadssatsen i påfyllningsläge


4. Vrid ventilerna på påfyllnadspumpen så att de står i blandningssläge.
5. Starta sedan påfyllnadspumpen och blanda köldbärarvätskan i tunnan i minst två minuter.

Upprepa följande punkter (punkt 6-9) för varje krets. Vid påfyllning av köldbärarvätska i kretsen fylls en slinga i taget. Håll ventilerna stängda i de övriga slingorna under processen.

6. Vrid ventilerna på påfyllnadspumpen till påfyllningsläge och fyll sedan på slingan med köldbärarvätska.



Påfyllnadspump i blandningsläge




Påfyllnadspump i påfyllningsläge


7. När vätskenivån har sjunkit till 25 procent i tunnan ska påfyllnadspumpen stoppas och tunnan fyllas på med mer köldbärarvätska.
8. När systemet är fullt och det inte längre kommer luft ur returledningen körs systemet i ytterligare minst 60 minuter. För att påskynda urluftningen är det en fördel att även starta köldbärarpumpen i värmepumpen. Gå in i handkörning i meny 5.3 och starta pumpen G3 (P3). Se *Drifttagning av värmepump/Provkör värmepump manuellt*.

| Igångk. /Service |      |
|------------------|------|
| Handkörning av   |      |
| samtliga funkt.  | 5.3  |
| Tillbaka         | Välj |


9. När urluftningen är klar ska slingan trycksättas. Vrid ventilerna till tryckhöjningsläge på påfyllnadssatsen och trycksätt slingan till 1–1,5 bar. Till värmepumpens köldbärarkrets finns ett expansionskärl i plast monterat, nivån i kärlet ska inte understiga min-nivån 1/3. Se till att expansionskärlet är fyllt till rätt nivå, använd påfyllning/urluftningsventilen för detta ändamål, se under rubrik *Expansionskärl* i användardelen.



\*Påfyllnadssatsen i tryckhöjningsläge




\*\*Påfyllnadssatsen i tryckhöjningsläge



\*Påfyllnadssatsen i normalläge

10. Ställ påfyllnadssatsen i normalläge och stäng av påfyllnadspumpen. Koppla bort slangar och isolera påfyllnadssatsen med isolering (isoleringen ingår i HT Plus 6-11kW).



\*\*Påfyllnadssatsen i normalläge

## Anslut värmepumpen till elsystemet

Innan värmepumpen ansluts till elsystemet är det viktigt att huvudströmmen bryts. Kontrollera att kablar och kretskort är intakta. **För att undvika störning på givarna ska stark- och svagströmsledningar förläggas separerade från varandra.**

Elschema följer med värmepumpen.

I detta avsnitt finns en beskrivning över de externa anslutningarna. Exempel på externa anslutningar är t.ex. rums- och utegivare samt shuntar.



### Varning

Elektrisk installation får endast utföras av behörig elektriker.

Innan det görs ingrepp i värmepumpen måste huvudströmmen brytas av säkerhetsskäl.

## Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare

### Säkerhetsbrytare

Alla värmepumpar ska förses med en säkerhetsbrytare.

### Jordfelsbrytare

Om värmepumpen ska kopplas in över en jordfelsbrytare rekommenderas en separat jordfelsbrytare för värmepumpen. Följ gällande föreskrifter.

## Montering av givare

Montera returgivare **T1** i direktkontakt med returröret.

Montera utegivaren **T2** på husets norra sida.

Varmvattengivaren **T3** levereras med varmvattenberedaren.

Placera rumsgivaren **T5** centralt i huset. Rumsgivaren ska inte placeras i rum där den kan påverkas av andra faktorer, som t.ex. braskamin eller fläktelement eller solljus.




### Observera

Endast det rum där rumsgivaren sitter kan påverka reglering av temperaturen.

## Externa anslutningar till värmepumpen

Här följer de externa anslutningar som måste göras för värmepumpen:

- **Kraftmatning:** Kraftmatningen ansluts på plintar L1, L2, L3, N och PE. Vid eventuellt fel i fasföljden kommer värmepumpen att utlösa larmet *Fasföljdsfel*. Se mer information under *Om något blir fel i värmepumpen*.
- **Shunt för shuntad värmekrets:** Om en andra värmekurva med shunt ska utnyttjas, ansluts shuntens på plinten SV1.
- **Extern huvudpump i värmesystem G1 (P1):** Extern huvudpump ska anslutas till plintkortet i de fall en bypass krävs. Pumpen ansluts på plinten P1.
- **Returgivare radiator T1 (GT1):** Ska alltid anslutas. Ansluts på plint GT1.
- **Utegivare T2 (GT2):** Ska alltid anslutas. Ansluts på plint GT2.
- **Varmvattengivare T3 (GT3):** Ansluts om värmepumpen ska producera varmvatten. Ansluts på plint GT3 X i plintkortet. I C-modellen är denna givare redan ansluten vid leverans.
- **Shuntgivare T4 (GT4):** Ansluts om shunt för en andra värmekurva ska utnyttjas. Ansluts på plint GT4.
- **Rumsgivare T5 (GT5):** Ansluts om rumsgivarpåverkan önskas. Ansluts på plint GT5 i plintkortet. Larmlampan i rumsgivaren ansluts till plinten ALARM LED.




## Anslutning av summalarm, externingång och belastningsvakt

### Summalarm

Summalarmet aktiveras oavsett av vilket larm som har löst ut. Om ett summalarm önskas för värmepumpen så ansluts det enligt skissen bredvid. Kontakten för summalarmutgången är potentialfri (strömlös) och den sluter vid ett larm.


Anslut max 24 V och 100 mA till kontakten.



### Externingång

I värmepumpen finns förberedda funktioner för att kunna styra värmen externt, t.ex. från en telefon. Ingången till värmepumpen kan i reglercentralen programmeras för olika funktioner. Dessa funktioner framgår i meny 1.13 (*fjärrstyrning värme*) och meny 5.7 (*val av externa styrningar*).

För att aktivera funktionen måste ingången kortslutas. Observera att kontakten måste vara potentialfri.



### Belastningsvakt

Belastningsvaktens uppgift är att bryta bort tillskottet vid för hög belastning på husets huvudsäkring. Anslut belastningsvakten till externutgången enligt rubriken Externingång ovan. Välj funktion 3 i fönste menyn 5.7 (*Val av externa styrningar*). När externingången har kortslutits bryts tillskottet bort. Värmepumpen påverkas inte.

Observera: Om man ansluter en belastningsvakt finns ingen möjlighet att utnyttja de andra funktionerna i menyerna 1.13 och 5.7.

## Installatörs- och servicemenyn (I/S)

Du som installatör har en egen sektion av menyer för inställningar vid bl.a. drifftagningen. Du kommer åt dem från kontrollpanelen genom att hålla in knappen Meny i ca tio sekunder.

Menyfönstrena är indelade i rader och varje fönster har ett nummer för att du lättare ska hitta rätt. Om ingen aktivitet utförs inom 30 minuter återgår menyfönstret automatiskt till Kundnivå 1.

I Installatörsnivån har du även tillgång till Kundnivå 1 och 2.











### Varning

Installatör- och servicemenyn (I/S) är endast till för installatörer. Användaren får under inga omständigheter gå in i denna nivå.

## Så här använder du kontrollpanelen

Här nedan följer ett exempel hur du använder kontrollpanelen. Exemplet visar hur du förflyttar dig till menyfönster 5.13 och bekräftar externa givare. Du kan också få mer information om kontrollpanelen under rubriken *Kontrollpanelen* i användardelen.

1. Tryck och håll in knappen Meny i ca tio sekunder tills det står Access = SERVICE i menyfönstret. Tryck därefter på knappen Meny.
2. Menyfönstret *Här ställer du in värmen i huset* (meny 1) visas.
3. Vrid menyratten medurs (åt höger) tills du kommer till menyn *Igångk./Service för installatör* (meny 5). Tryck sedan på knappen Välj.
4. Vrid menyratten medurs tills du kommer till menyn *Inkopplade extra givare i drift* (meny 5.13). Tryck sedan på knappen Välj.
5. Menyfönstret *Extra givare* visas. Bekräfta de extra givare som du har anslutit genom att trycka på knappen Bekräfta
6. Texten *Bekräftar...* står i menyfönstret under en kort stund. Det betyder att din inställning registreras i värmepumpen.
7. Efter registrerad inställning återfås tidigare menyfönster. Tryck två gånger på knappen Tillbaka för att återgå till huvudmenyn.



## Drifftagning av värmepump

Innan drifftagningen ska värme- och köldbärarsystemen vara fyllda och helt urluftade. Kontrollera också att inga läckor förekommer.

Vid inkoppling till ett befintligt vattensystem ska så många radiatorer som möjligt vara helt öppna. Vid inkoppling till ett golvvärmesystem ska minst hälften av alla golvslingor vara öppna. Vid inkoppling till ett fläktelements-system ska du först starta fläktarna i elementen och öppna kranarna till fläktelementen helt.

### Provkör värmepump manuellt

Istället för att köra igång värmepumpen direkt i normaldrift, kan man manuellt testköra pumpar och ventiler. Det rekommenderas eftersom man i detta läge snabbt får veta eventuella fel. I menyfönstret *Handkörning av samtliga funkt.* (meny 5.3) kan du handköra respektive funktion. Tryck på knappen Välj för att starta provkörningen. När du lämnar menyfönstret övergår värmepumpen till normaldrift.

### Blockerade cirkulationspumpar

Kontrollera att cirkulationspumparna inte är blockerade innan värmepumpen startas första gången. Lossa luftskruven helt och kontrollera/justera pumprotorns frigång genom att vrida rotorn med en skruvmejsel.

### Starta värmepumpen

1. Koppla in nätspanningen till värmepumpen och tryck på strömbrytaren (ON/OFF) på kontrollpanelen. Reglercentralen mäter automatiskt fasföljden för att kompressorn inte ska arbeta i fel riktning. Om fasföljden är fel utlöses larmet *Fasföljdsfel*. Läs mer om larmet under rubriken *Om något blir fel i värmepumpen*. Bryt huvudströmmen till värmepumpen och skifta faserna manuellt.
2. Aktivera Installatörs- / Servicemenyn genom att trycka in knappen Meny tills texten Access = SERVICE visas i menyfönstret.
3. Ställ in *Värme öka/minska* tillfälligt på maximalt värde. För att slippa vänta på återstartstimern för värmepumpen kan du gå in i menyn *Snabbåterstart av värmepump* (meny 5.6) och snabbåterstarta värmepumpen. Om värmepumpen inte startar kan du genom att trycka på knappen Info se om det föreligger något behov.
4. Kontrollera synglaslet inne i värmepumpen vid uppstart. Vid uppstart kan det synas bubblor i synglaslet under några minuter. Därefter ska bubblorna upphöra. Om det bubblar när pumpen är i drift är detta ett felsymptom och beror antagligen på köldmediebrist. Läs mer om felsymptomen under rubriken *Om något blir fel i värmepumpen*.




#### Observera

Du som installerar värmepumpen hittar mer nödvändig information om reglercentralen i användardelen.

Det är viktigt att du läser hela handboken för att få en korrekt förståelse innan drifftagningen påbörjas.

|                 |      |
|-----------------|------|
| Igångk./Service |      |
| Handkörning av  |      |
| samtliga funkt. | 5.3  |
| Tillbaka        | Välj |



Tryck på strömbrytaren ON/OFF

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rego 637           | I/S       |
| 080922 16:08:15 Fr |           |
| Värme              | Info Meny |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Igångk./Service   |      |
| Snabbåterstart av |      |
| värmepump         | 5.6  |
| Tillbaka          | Välj |



Kontrollera synglaslet

## 5. Utför de nödvändiga inställningarna i kontrollpanelen.

a. Kvittera inkopplade externa givare. Om T3 (GT3), T4 (GT4) eller T5 (GT5) har kopplats in måste du kvittera dem för att reglercentralen ska veta om att de är installerade. Fönster som presenteras av givarna visas endast om givarna har blivit kvitterade.

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Igångk./Service                 |      |
| Inkopplade extra givare i drift | 5.13 |
| Tillbaka                        | Välj |

b. Ställ in den maximala effekt som ska utnyttjas i elkassetten. Välj mellan 1/3, 2/3 och 3/3. Det är viktigt att elinstallationen är anpassad för att klara av den maximala effekten. Vid levererans är reglercentralen inställd på 2/3. Se mer information om under rubriken *Tekniska uppgifter*.

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Igångk./Service                    |      |
| Val av anslutnings-effekt elkasset | 5.2  |
| Tillbaka                           | Välj |

## Menyfönster där du vid behov kan ändra eller kontrollera inställningar

### Värmeinställningar

Ställ in kopplingsdifferensen på värmepumpens till- och frånslag på returgivare T1 (GT1). Ett lägre värde ger tätare intervall mellan start och stopp. Mindre än 5°C ska undvikas.

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Värmeinställningar          |      |
| Värmekurvans kopplingsdiff. | 1.4  |
| Tillbaka                    | Välj |

Ställ in neutralzonen för shuntens i ett värmesystem med två värmekurvor. I neutralzonen får shuntens ingen signal om öppning eller stängning. Gäller endast när givare T4 (GT4) är ansluten.

|                    |      |
|--------------------|------|
| Värmeinställningar |      |
| Shuntkurva         |      |
| neutralzon         | 1.8  |
| Tillbaka           | Välj |

Ställ in den maximala temperaturen i shuntkretsen. Du kan t.ex. ställa in en maximaltemperatur i golvvärmesystemet. När värmepumpen levereras är värdet 60°C. Gäller endast när givare T4 (GT4) är ansluten.

|                    |      |
|--------------------|------|
| Värmeinställningar |      |
| Shuntkurva         |      |
| max vid GT4        | 1.9  |
| Tillbaka           | Välj |

### Varmvatteninställningar

Ställ in temperaturen i beredarens ytermantel. Observera att inställningen inte gäller temperaturen inuti varmvattenbehållaren. Fabriksinställningen är 51°C men vid behov kan denna temperatur ökas till max 54°C. Gäller endast när givare T3 (GT3) är ansluten.

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Varmvatteninställn.            |      |
| Inställning av varmvattentemp. | 2.3  |
| Tillbaka                       | Välj |

Ställ in kopplingsdifferensen på varmvattentemperaturen. Funktionen mäter över och under det inställda värdet i menyn 2.3. Gäller endast när givare T3 (GT3) är ansluten. Mindre än 4°C ska undvikas.

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Varmvatteninställn.         |      |
| Inställning av VV-differens | 2.4  |
| Tillbaka                    | Välj |

### Tidsstyrning av tillskott

Du kan ställa in reglercentralen så att tillskottet blockas helt under vissa tider på dygnet. Läs mer under rubriken *Extrafunktioner (Kundnivå 2)/Tidsstyrningar* om hur du ställer in reglercentralen.

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Tidsstyrning                       |      |
| Tidsstyrning tillsk. enligt klocka | 4.2  |
| Tillbaka                           | Välj |

## Igångkörning/Service

Innan du driftsätter värmepumpen kan du göra en kontroll av funktionerna. Du kan manuellt starta och stoppa pumpar och ventiler i menyn *Handkörning av samtliga funkt.*

Ställ in när tillskottet ska aktiveras. Värmepumpen levereras med inställning att tillskottet ska aktiveras vid behov. Välj mellan Ja eller Nej. Väljer du Nej går tillskottet bara in vid larm och varmvattenspets.

Med funktionen snabbåterstart behöver du inte vänta på återstartstiden för värmepumpen. Om värme- eller varmvattenbehov finns startar värmepumpen inom 20 sekunder. Inställningen måste upprepas vid varje tillfälle du önskar göra snabbåterstart.

I menyn 5.7 gör du inställningar om värmepumpen, tillskott och varmvattenladdning ska styras externt. När externingången på reglercentralen kortsluts kan du göra följande val:

- 0: Ingen inverkan (fabriksinställning).
- 1: Vp, tillskott och varmvatten stoppar.
- 2: Vp ingen inverkan, tillskott och varmvatten stoppar.
- 3: Vp och varmvatten ingen inverkan, tillskott stoppar.
- 4: Vp och tillskott ingen inverkan, varmvatten stoppar.

Välj det språk som du vill att texten i menyerna ska ha. När värmepumpen levereras är språkinställningen *Svenska*.

När värmepumpen levereras är inställningen kontinuerlig drift av värmebärarpumpen vald. I system med bypass kan man välja att värmebärarpumpen startar och stoppar med kompressorn.

Välj om köldbärarpumpen ska gå kontinuerligt vid t.ex. användning av \*naturkyla. Köldbärarpumpen ska i normaldrift alltid starta och stoppa med kompressorn. Värmepumpen levereras med inställningen start och stopp med kompressor.

Välj denna meny för att se versionsnumret på reglercentralen.

Bekräfta de extra givarna T3 (GT3), T4 (GT4) och T5 (GT5) som anslutits externt. Vid bekräftelse memorerar reglercentralen att givarna ska användas.

| Igångk./Service                |      |
|--------------------------------|------|
| Handkörning av samtliga funkt. | 5.3  |
| Tillbaka                       | Välj |

| Igångk./Service                  |      |
|----------------------------------|------|
| Val av funktion tillskott ja/nej | 5.5  |
| Tillbaka                         | Välj |

| Igångk./Service             |      |
|-----------------------------|------|
| Snabbåterstart av värmepump | 5.6  |
| Tillbaka                    | Välj |

| Igångk./Service           |      |
|---------------------------|------|
| Val av externa styrningar | 5.7  |
| Tillbaka                  | Välj |



### Observera

Om något av alternativen till vänster väljs går det inte att utnyttja någon av funktionerna i menyn *Fjärrstyrning värme* (meny 1.13). Se *Extrafunktioner* i användardelen.

| Igångk./Service  |      |
|------------------|------|
| Val av språkmeny | 5.8  |
| Tillbaka         | Välj |

| Igångk./Service         |      |
|-------------------------|------|
| Val av driftalt. för P2 | 5.10 |
| Tillbaka                | Välj |

| Igångk./Service         |      |
|-------------------------|------|
| Val av driftalt. för P3 | 5.11 |
| Tillbaka                | Välj |

| Igångk./Service           |      |
|---------------------------|------|
| Visning av versionsnummer | 5.12 |
| Tillbaka                  | Välj |

| Igångk./Service                 |      |
|---------------------------------|------|
| Inkopplade extra givare i drift | 5.13 |
| Tillbaka                        | Välj |

\* Naturkyla: På vintern tar värmepumpen värme från borrhålet i berget och omvandlar den till värme i huset. På sommaren kan kylan i samma borrhål användas för att ge behaglig luftkonditionering.

## Timeravläsningar

Det finns ett antal olika menyfönster som hjälper dig att kontrollera värmepumpens status. Med olika timeravläsningar under meny 6 får du veta värmepumpens status.

### Avläsning av VV-spets-timer

Funktionen visar status om när nästa varmvattenspets kommer att utföras. Om timern är på noll sekunder aktiveras varmvattenspetsen vid nästa varmvattenbehov.

| Timeravläsning |      |
|----------------|------|
| Avläsning av   |      |
| VV-spets-timer | 6.1  |
| Tillbaka       | Välj |

### Avläsning av tillskotts-timer

Funktionen ger dig antalet timmar som återstår innan tillskottet aktiveras. Om ingen nedräkning sker finns det inget behov av tillskott.

| Timeravläsning   |      |
|------------------|------|
| Avläsning av     |      |
| tillskotts-timer | 6.2  |
| Tillbaka         | Välj |

### Avläsning av larm-timer

Funktionen ger dig information vid ett larm. När värmepumpen stannar börjar en nedräkning från 60 minuter (3600 sekunder). När tiden gått och larmet inte åtgärdats, startar tillskottet för att det inte ska bli för kallt i huset och för att producera varmvatten.

| Timeravläsning |      |
|----------------|------|
| Avläsning av   |      |
| larm-timer     | 6.3  |
| Tillbaka       | Välj |

### Avläsning av startfördröjning

Funktionen visar den tid som återstår innan värmepumpen startar igen efter ett föregående stopp. Värmepumpen kommer inte att starta om inget behov finns.

| Timeravläsning   |      |
|------------------|------|
| Avläsning av     |      |
| startfördröjning | 6.4  |
| Tillbaka         | Välj |

## Inställning av tillskott

### Tillskottstimer

Funktionen ger dig möjlighet att ställa in den tid som ska gå innan tillskottet får starta om inte värmepumpen klarar av att producera tillräckligt med värme själv. Värmepumpen levereras med inställningen en timme.

| Tillskott       |      |
|-----------------|------|
| Inställning av  |      |
| tillskottstimer | 8.1  |
| Tillbaka        | Välj |

### Ramptid öppna

Här ställer man in den tid man vill att elkassetten ska ta på sig för att gå från 0 till 100%. I en del fall kan ramptid öppna behöva justeras upp för att eliminera att den överstyr värmesystemet.

| Shuntat tillskott |       |
|-------------------|-------|
| Inställning av    |       |
| ramptid öppna     | 8.3.4 |
| Tillbaka          | Välj  |

### Ramptid stänga

Här ställer man in den tid man vill att elkassetten ska ta på sig för att gå från 100 till 0%.

| Shuntat tillskott |       |
|-------------------|-------|
| Inställning av    |       |
| ramptid stänga    | 8.3.5 |
| Tillbaka          | Välj  |

### Visning av inkopplad eleffekt

Läs av hur mycket tillskottet (procent) har kopplat in i driften. Se mer information under rubriken *Tekniska uppgifter*.

| Tillskott            |      |
|----------------------|------|
| Visning av inkopplad |      |
| eleffekt i drift     | 8.5  |
| Tillbaka             | Välj |

## Återgå till fabriksvärden

Om du ångrar dina inställningar kan du i meny 12 återgå till fabriksinställningarna. Om du befinner dig i kundnivå 1 eller 2 när du väljer *Återgå till fabriksvärden*, återställs bara inställningar i de fönster som är åtkomliga i kundnivå 1 och 2. Om du befinner dig i Installatörs- / Servicenivån när du väljer *Återgå till fabriksvärden* återställs bara de fönster som är åtkomliga i Installatörs- / Servicenivån.

| Huvudmeny     |      |
|---------------|------|
| Återgå till   |      |
| fabriksvärden | 12   |
| Tillbaka      | Välj |

## Driftsätt värmepump med enbart tillskott

Det kan hända att du behöver använda värmepumpen innan arbetet med köldbärarkretsen är klar. Då kan du driftsätta värmepumpen med enbart tillskott. För att driva värmepumpen på enbart tillskottet krävs det att du har fyllt och luftat ur värmesystemet. Gå in i menyfönstret *Val av funktion enbart tillskott* (meny 5.4) och tryck på knappen Välj. Om pilen pekar på *Normaldrift* trycker du på knappen Ändra. Vrid på menyratten tills pilen pekar på *Enbart tillskott*. Tryck då på knappen Spara. Denna funktion ser till att tillskottet värmer både varmvattnet och värmevattnet.

Igångk./Service  
Val av funktion  
enbart tillskott 5.4  
Tillbaka Välj



### Observera

Glöm inte att ställa tillbaka denna funktion till normaldrift.

## Viktigt att kontrollera efter driftsättning

Den första tiden efter drifftagningen bör särskild uppmärksamhet läggas vid trycket och nivån i värme- och köldbärarkretsarna. Efter en tids drift kan det vara nödvändigt med en efterfyllning av köldbärarvätska.


När värmepumpen levereras bestäms motorskyddets inställningar av ett värde som tagits fram under varmvattenladdningen och stabil spänning. Eftersom spänningen i elnätet kan variera så är inte alltid motorskyddets rekommenderade inställning lämplig. Inställningen kan därför, från fall till fall, behöva justeras. Justera inställningen med en tångamperemeter när värmepumpen producerar varmvatten. Ställ motorskyddet på 10% över det högst uppmätta värdet på tångamperemetern.

För att värmepumpen ska fungera optimalt är det viktigt att flödet på varma sidan i värmepumpen kontrolleras. Värmebärarpumpen har oftast en omkopplare för hastigheten och inställningen beror på tryckfallen i systemen. En rekommenderad temperaturdifferens över värmepumpen på varma sidan är mellan 7-10°C och på den kalla sidan mellan 2-4°C. Du kontrollerar detta genom att gå in i menyfönster 3 och avläsa givarna T8 (GT8) och T9 (GT9) respektive T10 (GT10) och T11 (GT11).

I system med bypass är det viktigt att flödet i värmesystemet överstiger flödet över värmepumpen. I annat fall går värmepumpens flöde via bypassen tillbaka till värmepumpens retur, vilket kan innebära att värmepumpen larmar p.g.a för hög returtemperatur. Flödet över värmesystemet ska vara så stort att hela radiatorytan hålls varm. På så vis ökar den värmeavgivande ytan och därmed hålls framledningstemperaturen från värmepumpen nere.

Efter provkörning bör värmesystemet luftas ur ytterligare en gång och sedan fyllas med vatten vid behov.

Inställning av motorskydd



# Tekniska uppgifter

## Värmepumpens fabriksinställningar

I tabellen framgår fabriksvärden på alla de inställningar som installatören kan ändra på.

| Meny  | Inställning                           | Fabriksvärde   |
|-------|---------------------------------------|----------------|
| 1.1   | Värme öka/minska                      | 4              |
| 1.2   | Värme finjustering                    | 0°             |
| 1.3   | Anpassning av värmekurvan             | 0°             |
| 1.4   | Värmekurvans kopplingsdiff.           | 5°             |
| 1.5   | Shunt öka/minska                      | 4              |
| 1.6   | Shunt finjustering                    | 0°             |
| 1.7   | Anpassning av shuntkurvan             | 0°             |
| 1.8   | Shuntkurva neutralzon                 | 3°             |
| 1.9   | Shuntkurva max vid GT4                | 60°            |
| 1.10  | Inställning av rumstemperatur         | 20°            |
| 1.11  | Inställning av rumsgivarpåverkan      | 5              |
| 1.12  | Inställning av semesterfunktion       | 0 dagar        |
| 1.13  | Fjärrstyrning värme                   | ej aktiv       |
| 1.14  | Inställning av sommarurkoppling       | 18°            |
| 2.1   | Antal timmar för extra varmvatten     | 0 timmar       |
| 2.2   | Intervall för varmvattenspets         | ej aktiv       |
| 2.3   | Inställning av varmvattentemp.        | 51°            |
| 2.4   | Inställning av VV-differens           | 4°             |
| 4.1   | Tidsstyrning VP enligt klocka         | ej aktiv       |
| 4.1.1 | Inställning av nivå värmepump +/-     | 0°             |
| 4.2   | Tidsstyrning tillskott enligt klocka  | ej aktiv       |
| 4.3   | Tidsstyrning varmvatten enligt klocka | ej aktiv       |
| 5.2   | Val av anslutningseffekt elkassett    | 2/3            |
| 5.4   | Val av funktion enbart tillskott      | från           |
| 5.5   | Val av funktion tillskott             | ja             |
| 5.7   | Val av externa styrningar             | 0              |
| 5.10  | Val av driftalternativ P2             | P2 kont. drift |
| 5.11  | Val av driftalternativ P3             | P3 med komp.   |
| 8.1   | Inställning av tillskottstimer        | 60 minuter     |
| 8.3.4 | Ramptid öppna                         | 20 min         |
| 8.3.5 | Ramptid stäng                         | 3 min          |

## Givartabell

I tabellen visas samtliga givarmotstånd vid olika temperaturer.

| Temperatur (°C) | kΩ      |
|-----------------|---------|
| -40             | 154,300 |
| -35             | 111,700 |
| -30             | 81,700  |
| -25             | 60,400  |
| -20             | 45,100  |
| -15             | 33,950  |
| -10             | 25,800  |
| -5              | 19,770  |
| 0               | 15,280  |
| 5               | 11,900  |
| 10              | 9,330   |
| 15              | 7,370   |
| 20              | 5,870   |
| 25              | 4,700   |
| 30              | 3,790   |
| 35              | 3,070   |
| 40              | 2,510   |
| 45              | 2,055   |
| 50              | 1,696   |
| 55              | 1,405   |
| 60              | 1,170   |
| 65              | 0,980   |
| 70              | 0,824   |
| 75              | 0,696   |
| 80              | 0,590   |
| 85              | 0,503   |
| 90              | 0,430   |

## Tekniska data

| Modell Greenline HT Plus                                                            |       | C/E 6                   | C/E 7            | C/E 9            | C/E 11    | E 14     | E 17     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| Avgiven /Tillförd effekt vid 0/35°C <sup>1)</sup>                                   | kW    | 5,9/1,3                 | 7,3/1,6          | 9,1/2            | 10,9/2,17 | 14,4/3,1 | 16,7/3,7 |
| Avgiven /Tillförd effekt vid 0/50°C <sup>1)</sup>                                   | kW    | 5,4/1,7                 | 6,9/2,1          | 8,4/2,6          | 10,1/2,9  | 13,9/4,2 | 16,2/4,9 |
| Minimalt flöde värmebärare                                                          | l/s   | 0,14                    | 0,18             | 0,22             | 0,26      | 0,35     | 0,40     |
| Nominellt flöde värmebärare                                                         | l/s   | 0,20                    | 0,25             | 0,31             | 0,38      | 0,50     | 0,57     |
| Tillåtet ext. tryckfall värmebärare vid nominellt flöde                             | kPa   | 36                      | 36               | 34               | 32        | 54       | 51       |
| Nominellt flöde köldbärare                                                          | l/s   | 0,30                    | 0,38             | 0,46             | 0,57      | 0,78     | 0,90     |
| Tillåtet ext. tryckfall köldbärare vid nominellt flöde                              | kPa   | 49                      | 45               | 44               | 80        | 74       | 71       |
| Köldbärarvätska <sup>4)</sup>                                                       |       | Bio-etanol/vatten       |                  |                  |           |          |          |
| Max tryck radiatorsystem                                                            | bar   | 1,5                     |                  |                  |           |          |          |
| Max tryck köldbärarsystem                                                           | bar   | 4                       |                  |                  |           |          |          |
| Högsta utgående värmebärartemp.                                                     | °C    | 65                      |                  |                  |           |          |          |
| Drifttemperatur köldbärarsystem                                                     | °C    | -5 till +20             |                  |                  |           |          |          |
| Inbyggd värme/köldbärarpump                                                         |       | Ja                      |                  |                  |           |          |          |
| Elektrisk inkoppling                                                                |       | 400V 3N~ 50Hz           |                  |                  |           |          |          |
| Eltillskott omkopplingsbart                                                         | kW    | 3,0 / 6,0 / 9,0 / 15,75 |                  |                  |           |          |          |
| Rekommenderad säkringsstorlek beroende på eltillskott <sup>2)</sup>                 |       |                         |                  |                  |           |          |          |
| Elkassett 6 kW                                                                      | A     | 16                      | 16               | 20               | 20        | 20       | 25       |
| Elkassett 9 kW                                                                      | A     | 20                      | 20               | 25               | 25        | 25       | 32       |
| Elkassett 15,75 kW                                                                  | A     |                         |                  |                  |           | 40       | 40       |
| Kompressor                                                                          |       | Scroll                  |                  |                  |           |          |          |
| Köldmedie R-407C                                                                    | kg    | 1,60                    | 1,60             | 1,80             | 2,40      | 2,30     | 2,30     |
| Anslutning värmebärare                                                              | mm    | Cu 22                   | Cu 22            | Cu 22            | Cu 22     | Cu 28    | Cu 28    |
| Anslutning köldbärare                                                               | mm    | Cu 28                   | Cu 28            | Cu 28            | Cu 28     | Cu 35    | Cu 35    |
| Mått E-modell (BxDXH)                                                               | mm    | 600x600x1520            |                  |                  |           |          |          |
| Vikt E-modell                                                                       | kg    | 146                     | 152              | 155              | 170       | 190      | 195      |
| Mått C-modell (BxDXH)                                                               | mm    | 600x600x1800            |                  |                  |           | -        | -        |
| Vikt C-modell                                                                       |       |                         |                  |                  |           |          |          |
| Koppar/Rostfri vv-beredare                                                          | kg    | 230/200                 | 231/201          | 240/210          | 218       | -        | -        |
| Inbyggd dubbelmantlad vv-beredare på C-modellen. Koppar eller rostfri <sup>3)</sup> |       | Koppar / rostfri        | Koppar / rostfri | Koppar / rostfri | Rostfri   | -        | -        |
| Varmvattenberedare C-modell                                                         | liter | 185                     | 185              | 185              | 185       | -        | -        |
| Reglercentral                                                                       |       | Rego637                 |                  |                  |           |          |          |
| Ljudeffektnivå                                                                      | dBa   | < 51                    |                  |                  |           |          |          |

<sup>1)</sup> Effektoppgifterna vid 0/35°C och 0/50°C samt min värmebärarflöde är angivna enligt Europastandard EN 255.

Eltillskott är ej medräknat.

<sup>2)</sup> Smältsäkring typ gL-gG eller dvärgbrytare med karakteristik C.

<sup>3)</sup> Elanod ingår i C-modeller med rostfri vv-beredare.

<sup>4)</sup> Aktuell information om köldbärarvätskor som är godkända att användas i system med Svanenmärkt värmepump finns på IVT:s återförsäljare sida.

**Mall för energiberäkning och energitäckningsgrad**

| Driftsår | Ursprunglig förbrukning | Verkningsgrad i befintligt system [%] | Ny energiförbrukning exkl hushållsel [kWh] | Energitäckningsgrad [%] |
|----------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 1        |                         |                                       |                                            |                         |
| 2        |                         |                                       |                                            |                         |
| 3        |                         |                                       |                                            |                         |
| 4        |                         |                                       |                                            |                         |
| 5        |                         |                                       |                                            |                         |







IVT Värmepumpar, Sverige  
[www.ivt.se](http://www.ivt.se) | [mailbox@ivt.se](mailto:mailbox@ivt.se)